

三菱重工パッケージエアコン〔船用〕 要 目 表

形 式		D P J 1 7 0 K	
電 源		3 相	4 4 0 V 6 0 H z
能 力	kW	冷房 17.0	
運 転 電 流	A	冷房 7.7	
消 費 電 力	kW	冷房 4.8	
力 率	%	冷房 82	
始 動 電 流	A	59	
運 転 音	dB	56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×885×560
	分割出来る高さ		1655+215
塗 装 色		外板：ライトグレー（マンセル7.5BG7/2近似）	
製 品 質 量		kg	220
送風装置	風 量	m ³ /min	45
	機 外 静 圧	Pa	0
	電 動 機 出 力	W	750
圧縮用電動機出力		kW	3.75
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	62（入口水温32 の時）
能 力 制 御		%	—
冷 媒 制 御			キャピリチューブ
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	3.9（R-22，封入済）
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック（洗浄式）
空 気 吸 込 口			前面，両側面，後面
空 気 吹 出 口			上部前面，上部両側面
水量限界	上 限	ℓ/min	65
	下 限		20

- 注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。但し、冷却水温度は入口32 の時を示します。
- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- 3 . 凝縮器（水路蓋内側）の防食片は3～6ヶ月毎の点検，保守が必要です。

外 形 図 PDJ000Z084
 配 線 図 PDJ000Z091
 配管系統図 PDJ000Z098
 スパーツリスト

ESP-PP-6293-23,24