

三菱重工パッケージエアコン〔船用〕 要目表

形 式		DPJ250K ₂	
電 源		3相	220V 60Hz
能 力	kW	冷房	25.0
運 転 電 流	A	冷房	20.6
消 費 電 力	kW	冷房	6.9
力 率	%	冷房	88
始 動 電 流	A		136
運 転 音	dB		64
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1655×1100×560
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		外板：ライトグレー（マンセル7.5BG7/2近似）	
製 品 質 量	kg		265
送風装置	風 量	m ³ /min	68
	機 外 静 圧	Pa	160
	電 動 機 出 力	W	750
圧縮用電動機出力	kW		5.5
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	91（入口水温32 の時）
能 力 制 御	%		
冷 媒 制 御			キャピリチューブ
加 熱 器	kW		取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒	kg		5.7（R-22，封入済）
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック（洗浄式）
空 気 吸 込 口			前面，両側面，後面
空 気 吹 出 口			上面（ダクト外接続）
水量限界	上 限	ℓ/min	97
	下 限		28

- 注1．性能はJIS B 8616に基づく値です。但し、冷却水温度は入口32 の時を示します。
- 2．運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- 3．凝縮器（水路蓋内側）の防食片は3～6ヶ月毎の点検，保守が必要です。

外形図 PDJ000Z085
 配線図 PDJ000Z094
 配管系統図 PDJ000Z099
 スパーツ ESP-PP-6293-29,30