



記事

1. 高低圧圧力開閉器

項目		仕様	
製造メーカー		鷺宮製作所	
メーカー形式		DNS-D606Q	
工場出荷時設定値	高圧側	CUT OUT	63DPH <sub>1,2</sub> 2.55 <sup>-0.10</sup> MPa
		CUT IN	2.06 ± 0.15 MPa
	低圧側	CUT OUT	0.10 ± 0.02 MPa
		CUT IN	0.16 ± 0.02 MPa
調整範囲	高圧側	CUT OUT の値	0.78 ~ 2.94 MPa
		ディアレンシャル	0.29 ~ 0.49 MPa
	低圧側	CUT OUT の値	-0.067 ~ 0.59 MPa
		ディアレンシャル	0.06 ~ 0.39 MPa
圧力スイッチ接点構成		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 低圧が下がると 1,2 接点开</li> <li>・ 高圧が上がると 3,6 接点开</li> <li>・ (矢印) は圧力上昇を示します。</li> </ul>	

工場出荷時設定値は上表の通りです。

(1) 低圧圧力開閉器……………L<sub>1</sub> ~ L<sub>3</sub> の関係は L<sub>1</sub> > L<sub>2</sub> > L<sub>3</sub> となるように設定してください。

なお、低圧圧力開閉器の CUT IN・CUT OUT と圧縮機 ON-OFF の関係は、下表の通りです。

