



記事

1. 高低圧圧力開閉器

項		目		仕		様
製		造		メ		力
メ		-		カ		形式
				63DPH _{1,2}		63DPH ₃
工場出荷時設定値	高圧側	CUT OUT	2.55 ^{-0.10} ₀ MPa		2.45 ^{-0.10} ₀ MPa	
		CUT IN	2.06 ± 0.15 MPa		1.96 ± 0.15 MPa	
	低圧側	CUT OUT	0.10 ± 0.02 MPa			
		CUT IN	0.16 ± 0.02 MPa			
調整範囲	高圧側	CUT OUTの値	0.78 ~ 2.94 MPa			
		デ ィ ア レ ン シ ャ ル	0.29 ~ 0.49 MPa			
	低圧側	CUT OUTの値	-0.067 ~ 0.59 MPa			
		デ ィ ア レ ン シ ャ ル	0.06 ~ 0.39 MPa			
圧力スイッチ接点構成				<ul style="list-style-type: none"> ・ 低圧が下がると 1,2 接点开 ・ 高圧が上がると 3,6 接点开 ・ (矢印) は 圧 力 上 昇 を 示 し ます。 		

工場出荷時設定値は上表の通りです。

(1) 低圧圧力開閉器……………L₁ ~ L₃ の関係は L₁ > L₂ > L₃ となるように設定してください。

なお、低圧圧力開閉器の CUT IN・CUT OUT と 圧縮機 ON-OFF の関係は、下表の通りです。

