



記事

1. 高低圧圧力開閉器

項 目			仕 様	
製 造 メ ー カ			鷺宮製作所	
メ ー カ 形 式			DNS-D606Q	
			63DPH _{1,2}	63DPH ₃
工 場 出 荷 時 設 定 値	高 圧 側	CUT OUT	2.55 ⁰ _{-0.10} MPa	2.45 ⁰ _{-0.10} MPa
		CUT IN	2.06±0.15 MPa	1.96±0.15 MPa
	低 圧 側	CUT OUT	0.10 ±0.02 MPa	
		CUT IN	0.16 ±0.02 MPa	
調 整 範 囲	高 圧 側	CUT OUT の値	0.78 ～2.94 MPa	
		デ ィ フ ェ レ ン シ ャ ル	0.29 ～ 0.49 MPa	
	低 圧 側	CUT OUT の値	-0.067～0.59 MPa	
		デ ィ フ ェ レ ン シ ャ ル	0.06～0.39 MPa	
圧 力 ス イ ッ チ 接 点 構 成			5 ○ 1 ○ 2 ○ </	

工場出荷時設定値は上表の通りです。

(1) 低圧圧力開閉器…………… $L_1 \sim L_3$ の関係は $L_1 > L_2 > L_3$ となるように設定してください。

なお、低圧圧力開閉器の CUT IN・CUT OUT と圧縮機 ON-OFF の関係は、下表の通りです。

