

CM	圧縮機用電動機
FM	凝結器送風用電動機
51C1	モータプロテクタ（ドーム用）
51C2	モータプロテクタ（BOX用）
52C	電磁接触器（CM用）
52X1	補助リレー（警報用）
52X2	補助リレー（FM制御用）
52X3	補助リレー（タイマ用）
T	タイマ（3分）
CF	コンデンサ（FM用）
RP	逆転防止リレー
63DP	高低圧圧カスイッチ（保護用）
63HP	高圧圧カスイッチ（FM制御用）
SV1	電磁弁（液インジェクション用）
SV2	電磁弁（液バイパス用）
CH	クランクケースヒータ
23TD	サーモスタット（吐出管用）
F1.2	ヒューズ（操作回路用）
TB	端子台
CNA～H	コネクタ
SW	運転スイッチ（客先手配）
23	サーモスタット（客先手配）
RL	表示灯（赤）（客先手配）
SV3	電磁弁（液管用）（客先手配）

- | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------------|--|-------|--|
| | | | | 尺度 SCALE | | 形式 MODEL | | 扉番番 NEXT ASSY | | 特別配布分 | |
| | | | | X | | HCA15R | | | | 1 | |
| 訂符 MARK | | 訂 REV.NO. | | 年 月 日 DATE | | 点 検 CHKD | | 名称 CAD | | 2 | |
| | | | | | | | | 電氣回路図 | | 3 | |
| | | | | | | | | NAME | | 4 | |
| | | | | | | | | DIAGRAM, SCHEMATIC | | 5 | |
| 認可 APPD | | 検図 CHKD | | 製図 DRAWN | | 図種 図 番 DWG NO. | | 品 別 SUFFIX | | 6 | |
| | | | | | | | | 訂入符 REV.MARK | | 7 | |
| | | | | | | | | 葉 別 PAGE | | 8 | |
| | | | | | | | | 標準配布 ST.DISTR. | | 9 | |
| | | | | 池田 | | ZLJA0000Z090~ | | 1/1 XX | | 10 | |