



使用範囲

コンデンシングユニットは、下表の範囲で御使用願います。

使 用 冷 媒			R 2 2
吸 入 圧 力 飽 和 温 度			-70 ~ -20
吸 入 圧 力			-0.08MPa ~ 0.15MPa
凝 縮 器 吸 込 空 気 温 度			-15 ~ 43
吐 出 圧 力			~ 2.55MPa
吐 出 管 表 面 温 度			135 以下
吸 入 ガ ス 過 熱 度			(目安として 30K 以下)
油 温 度			クランクケース表面温度 70 以下
油 面			油面計下限以上、上限以下 (油面計内に油面が見えること)
発 停 頻 度			5 回 / h 以下。(可能なかぎり少なくして下さい)
電 源 電 圧	電 圧 変 動		200V ± 10%
	線間電圧アンバランス		3%以内
	ラ ッ シ ュ 電 圧		180V 以上
最 大 冷 媒 封 入 量			15.3kg
			上記封入量を超える場合は、補助レシーバを追設して下さい。
そ の 他			(1)圧縮機の自力真空運転は、絶対にしないでください。 (2)液バック運転は避けてください。 (3)設計圧力 高圧側 2.55MPa , 低圧側 1.28MPa