

注(1) 四面障壁は不可です。


(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。



適用機種		FDCXP802HM	
形式		FDCXP	
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図番	PCA001Z423	訂 符 業 別
051130			1