




記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は、0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
「客先納入仕様書」中の「リモコン」の項目をご覧ください。

FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
Trl	トランス
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付露サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
LED・2	表示灯(緑マイコン正常表示)
CnB~Z	コネクタ(口印)
J4	暖房室温検知補正+3℃
J5	ルーバフリー停止制御
J8	加湿器ドレン運転切換
26	バイメタルスイッチ
Tf	温度ヒューズ
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB	端子台(口印)
■印	閉端接続子
F	ヒューズ

適用機種	FDT P1402M
形式	FDT
発行者	笠原
名 称	室内機配線図(WIRING)
図 番	051130 PJA003Z125
訂 符	1/1
業 別	1