



△A	三菱重工中温用パッケージエアコン			要 目 表		
	形 式		室内機 FDTW250CP8	室外機 FDC250C8		
△B	電 源		3相 200V 50 / 60Hz			
△B	能 力		kW	冷房	22.3 / 23.5	
△B	消 費 電 力		kW	冷房	9.0 / 10.8	
△B	運 転 電 流		A	冷房	30.3 / 33.0	
△B	力 率		%	冷房	86 / 94	
△B	始 動 電 流		A	231 / 201		
	外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	394×1564×634	1450×1350×600	
		パ ネ ル		8×1770×680	—————	
	パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]	
	製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13	194	
	送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22	175 / 175	
		モ ー タ 出 力	W	80(6極) + 45(6極)	100(6極) × 2	
	圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			CB100・7.5kW		
	補 助 電 熱 器			kW	組込可能	—————
	冷媒配管	長 さ 制 限	m	50以内，A-B間の差 10以内		
高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)，A-B間の差 4以内				
		冷 媒 量		出荷時 8.55kg(室外) 追加量：主管200g/m 分岐管60g/m		
騒 音 値			dB(A)	急：42 強：39 弱：36	57	
法 定 冷 凍 能 力			トン	4.13 / 4.99		
そ の 他				高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。						
△B		室内側空気条件	室外側空気条件			
	冷房	20 DB/65%RH	35	DB/24	WB	
2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。						
3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。						
4.室内機のための項目は室内機1台分の仕様を示し、その他の項目は室内機2台と室外機の組合せの仕様を示します。						
5.出荷時の冷媒量は、主管5m分封入済です。						
6.室内温度設定範囲は、15～27 です。						