






- 注(1)配管はフレア接続
(2)配線は端子台接続
(3)電源線と信号線は分離してください。
(4)装設銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。



記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ19.05(フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口	VP25(塩ビ管)
D	配線取入口	(φ25)
E	吊りボルト	M10
F	点検口	(600X600)
G	点検口	(900X1730)



				尺度 SCALE 形 式 MODEL  FDU125C8		組部番 NEXT ASSY		英別図 サイズ	
訂 約 MARK		訂 番 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		名 称 NAME 室内機外形図 OUTLINE	
認可 APPO 		検 査 CHKD 		製 図 DRAWN 		図 番 DWG. NO. 		品 別 SUFFIX 	
訂 約 MARK 		訂 番 REV. NO. 		年 月 日 DATE 		点 検 CHKD 		名 称 NAME 室内機外形図 OUTLINE	
認可 APPO 		検 査 CHKD 		製 図 DRAWN 		図 番 DWG. NO. 		品 別 SUFFIX 	
訂 約 MARK 		訂 番 REV. NO. 		年 月 日 DATE 		点 検 CHKD 		名 称 NAME 室内機外形図 OUTLINE	
認可 APPO 		検 査 CHKD 		製 図 DRAWN 		図 番 DWG. NO. 		品 別 SUFFIX 	
訂 約 MARK 		訂 番 REV. NO. 		年 月 日 DATE 		点 検 CHKD 		名 称 NAME 室内機外形図 OUTLINE	
認可 APPO 		検 査 CHKD 		製 図 DRAWN 		図 番 DWG. NO. 		品 別 SUFFIX 	