


注（1）装置銘板は制御箱の横の
側板に貼付してあります。





記号	内容		
	機 種	P224	P280
A	冷媒ガス側配管	φ25.4（ろう付）	
B	冷媒液側配管	φ12.7（ろう付）	
C	ドレン配管接続口	VP25（塩ビ管）	
D	配線取入口	（φ25）	
E	吊りボルト	M10	
F	点検口	（600X600）	
G	点検口	（900X1730）	


リモコン（別売品）











適用機種	FDUP2242M, 2802M
形式	FDU
発行者	笠原 051130
名称	室内機外形図（OUTLINE）
図番	PJD001Z062
訂符	
表別	1/1

ESP-PP7507(M37)