

耐重塩害仕様／室外ユニット仕様書					
形式	AUCS	P150DC1 , P212DC1 , P300DC1			
部 品 名		仕様			
外 板		塗装用亜鉛鉄板＋塗装 下塗：カチオン電着塗装 上塗：アクリル樹脂焼付塗装 ※塗装色スタックホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1近似)			
底 板		外板と同じ			
フィンガード		<u>鉄線＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング</u>			
ファンガード	150	プラスチック			
	212,300	<u>鉄線＋亜鉛メッキ＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング</u>			
ファ ン		プラスチック			
ファンモータ		<u>鋼板＋亜鉛メッキ＋防錆材塗布</u>			
モータベース	150	<u>亜鉛鉄板＋防錆材塗布</u>			
	212～300	<u>銅管＋焼付塗装＋防錆材塗布</u>			
熱交換器	フィン	<u>プレコートアルミ(青色)＋防錆材(透明)塗布</u>			
	配 管	<u>銅管＋防錆材塗布</u>			
	側 板	<u>亜鉛鉄板＋防錆材塗布</u>			
電 装 品 箱	150	<u>亜鉛鉄板</u>			
	212,300	<u>塗装用亜鉛鉄板＋焼付塗装</u>			
仕切板	150	<u>塗装用亜鉛鉄板＋焼付塗装</u>			
配管固定ブラケット		<u>亜鉛鉄板＋防錆材塗布</u>			
ネ ジ	外 面	<u>ステンレス＋亜鉛メッキクロメート＋フッ素コーティング</u>			
	内 面	ステンレス＋酸化皮膜化処理			
吊り金具	212,300	ステンレス			
冷 媒 配 管		<u>銅管＋防錆材塗布</u>			
他（機能品、銘板など）		標準機と同じ			

記事

1. 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
2. 上表にて_____下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
3. 据付時のご注意
 - (a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
 - (b) 海岸線に設置する場合、直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
 - (c) 水はけの良い場所に設置してください。
 - (d) 据付時に付いた傷は、補修してください。
 - (e) 取外したサービスパネル取付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
4. メンテナンス時のご注意

シーズンオフなどで長時間ユニットを停止する場合は、ユニットにカバーをかける等の処置をしてください。