

耐重塩害仕様 / 室外ユニット仕様書		
形式	AUCS	P224F1, P300F1
部品名		仕様
外板		塗装用亜鉛鉄板+塗装 下塗:カチオン電着塗装 上塗:アクリル樹脂焼付塗装 ※塗装色スタックホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1近似)
底板		外板と同じ
フィンガード		鉄線+耐候性・密着性向上樹脂コーティング
ファンガード		鉄線+亜鉛メッキ+耐候性・密着性向上樹脂コーティング
ファン		プラスチック
ファンモータ		鋼板+亜鉛メッキ+防錆材塗布
モータベース		銅管+焼付塗装+防錆材塗布
熱交換器	フィン	プレコートアルミ(青色)+防錆材(透明)塗布
	配管	銅管+防錆材塗布
	側板	亜鉛鉄板+防錆材塗布
電装品箱		塗装用亜鉛鉄板+焼付塗装
配管固定ブラケット		亜鉛鉄板+防錆材塗布
ネジ	外面	ステンレス+亜鉛メッキクロメート+フッ素コーティング
	内面	ステンレス+酸化皮膜化処理
吊り金具		ステンレス
冷媒配管		銅管+防錆材塗布
他(機能品、銘板など)		標準機と同じ

#### 記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
- 上表にて\_\_\_\_\_下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
- 据付時のご注意
  - 建物の風下や軒下等に設置してください。
  - 海岸線に設置する場合、直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
  - 水はけの良い場所に設置してください。
  - 据付時に付いた傷は、補修してください。
  - 取外したサービスパネル取付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時のご注意
 

シーズンオフなどで長時間ユニットを停止する場合は、ユニットにカバーをかける等の処置をしてください。