

LXIシリーズ耐重塩害仕様

形 式		ISUSP5602HLX（蓄熱ユニット） FDCSP2802, 3352, 4502HLXIB（室外ユニット）		部品名		耐重塩害仕様	
外形		塗装用亜鉛鉄板＋塗装		下塗：カチオン電着塗装 上塗：アクリル樹脂焼付塗装		※塗装色 スタットコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
底板		A1-Zn合金メッキ鋼板＋塗装		下塗：カチオン電着塗装 上塗：アクリル樹脂焼付塗装		※塗装色 スタットコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
ドレンパン		A1-Zn合金メッキ鋼板＋塗装		下塗：カチオン電着塗装 上塗：アクリル樹脂焼付塗装		※塗装色 スタットコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	
フィンガード		鉄線＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング		鉄線＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング		ブラスタック	
ファンモータ		アルミダイキャスト＋防錆剤塗布		鋼管＋焼付塗装＋防錆剤塗布		プレコートアルミ（青色）＋防錆剤（透明）塗布	
熱交換器	フィン	銅管＋防錆剤塗布		亜鉛鉄板＋防錆剤塗布		鋼管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
	配管	鋼管＋防錆剤塗布		鋼管＋焼付塗装＋防錆剤塗布		鋼管＋銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
	側板	紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
圧縮機		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
アキュムレータ、レシーバ		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
基板		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
電装品箱		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
操作弁ブラケット		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布		紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布	
ネジ		ステンレス＋亜鉛メッキクロメート＋フッ素コーティング		ステンレス＋亜鉛メッキクロメート＋フッ素コーティング		ステンレス＋亜鉛メッキクロメート＋フッ素コーティング	
冷媒配管（機械室）		ステンレス＋酸化皮膜処理		ステンレス＋酸化皮膜処理		ステンレス＋酸化皮膜処理	
他（機能品、鉛板）		銅管		銅管		銅管	
		標準機仕様と同じ		標準機仕様と同じ		標準機仕様と同じ	

記事

1. 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。
2. 左表にて下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
3. 据付時のご注意
(a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
(b) 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
(c) 水はけのよい場所に設置してください。
(d) 据付時についた傷は補修してください。
(e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
4. メンテナンス時のご注意
シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種		LXIシリーズ	
形 式	FDC	名 称	耐重塩害仕様
発行番	佐々倉	図 番	070219 PKC000Z206
訂 符	1	業 別	1