

(氷蓄熱マルチ・氷蓄熱ユニット／室外ユニット)

系 統		名 称	氷蓄熱ユニット	室外ユニット
能 力	形 式		ISUP5602HLX	FDCP4502HLXIB
	蓄熱利用冷房能力		56.0	
	蓄熱非利用冷房能力		43.6	
	蓄熱非利用暖房能力		45.0 《50.0》	
	蓄熱非利用暖房容量		35.3 《39.2》	
	冷房蓄熱容量		450	
	高温時冷房蓄熱容量		450	
	暖房蓄熱容量		68	
	蓄熱利用冷房消費電力		12.1	
	蓄熱非利用冷房消費電力		11.9	
電 気 特 性	蓄熱非利用暖房消費電力		11.9 《13.38》	
	蓄熱非利用暖房容量		11.6 《12.83》	
	冷房蓄熱消費電力		51.5	
	高温時冷房蓄熱消費電力		57.0	
	暖房蓄熱消費電力		9.5	
	蓄熱利用冷房運転電流		36.5	
	蓄熱非利用暖房運転電流		37.2 《41.2》	
	始動電		-	11
	日量蓄熱利用冷房効率		3.19	
	蓄熱利用冷房時間		9.4	
外形寸法	高さ × 巾 × 奥行		2130×1180×1500	1690×1350×720
	質量		3箱200V 50/60Hz 440	3箱200V 50/60Hz 309
	重量		204	-
	塗装		ポーラホワイト (2.5/8.5/1近銀)	ポーラホワイト (2.5/8.5/1近銀)
	(マンセル近銀)		銅パイプ式	銅パイプストリートフィン式
	製氷熱交換器		-	-
	空気取り量		1574	-
	凍結防止ヒータ		30	-
	凍結防止制御方式		電子膨張弁 スタティック方式	電子膨張弁 -
	圧縮機定格出力		-	4.29X2
送風装置	風量(冷房/暖房)		-	260 / 240
	定格出力		-	386×2
	定格外静圧		-	0.1(最大50)
	水ポンプ定格出力		0.34	-
	冷媒配管		R410A	R410A
	冷媒封入量		2.0(現地封入量)	17.0
	冷媒潤滑油		-	4200
	運転音(通常運転(冷房/暖房))		-	61 / 61
	室内冷房蓄熱運転		-	61 <52.5>
	室内暖房蓄熱運転		12.7(おうち付)	-
冷媒配管	室内冷房配管		28.58(おうち付)	-
	室外冷房配管		12.7(おうち付)	12.7(フレア接続)
	室内暖房配管		28.58(おうち付)	28.58(おうち付)
	給排水配管		Rp 3/4(メネジ)	-
水配管	(最大給水圧力)		300	-
	排水配管		R 1(オネジ)	-
	ドレン配管		Rp 1/2(メネジ)	-
	オーバーフロー配管		25A	-
防音・防振・断熱			-	圧縮機：防振ゴム
容量			-	13-112
備考			-	記事6による

1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件により算出。
冷房条件 (室内吸込空気温度27℃DB, 19℃WB, 外気温度35℃DB, 室外機-室内機間の配管相当長7.5m, 高低差0m)
暖房条件 (室内吸込空気温度20℃DB, 外気温度7℃DB, 6℃WB, 室外機-室内機間の配管相当長7.5m, 高低差0m)
暖房低運転条件 (室内吸込空気温度20℃DB, 外気温度2℃DB, 1℃WB, 室外機-室内機間の配管相当長7.5m, 高低差0m)
2. 冷房蓄熱・暖房蓄熱の運転条件は下記の様になります。
冷房蓄熱条件 (外気温度25℃DB, 初期水温23℃, 室外機-蓄熱ユニット間の配管相当長5m)
高温時冷房蓄熱条件 (外気温度29℃DB, 初期水温23℃, 室外機-蓄熱ユニット間の配管相当長5m)
暖房蓄熱条件 (外気温度2℃DB, 1℃WB, 初期水温5℃, 室外機-蓄熱ユニット間の配管相当長5m)
3. 電気特性は室外ユニットと氷蓄熱ユニットの合計値です。
4. 《 》内数値は暖房能力アップモード運転時の値です。
5. < >内数値はサイクルモード運転時の値です。
6. 保護装置
・マイコン保護
・送風用電動機過電流保護
・送風用電動機過熱保護
・過圧圧力開閉器
・マイコン暴走保護
・インバータ過電流保護
・パワートランジスタ過熱保護
・電源欠相保護
・伝送異常保護
・圧断線保護
・吐出管温度異常上昇保護
・低圧保護
・給水異常保護
7. 冷媒配管・分岐・部品 (別添品)
組合せ台数・分岐方式 (分岐管またはヘッド) により選定してください。
8. 冷媒管は出荷時の封入量を示し、基準冷媒量 (配管0m時) です。
9. 運転音はJIS規格に準拠し騒音室にて測定し、ユニット前面1m、高さ1mでの値です。
実際に届け付けた場合は周囲の騒音や建物の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
10. 蓄熱槽内には注水する水質(初期給水・増給水)については、日本冷凍空調工業会制定の「冷凍空調機器用
水質ガイドライン」に従ってください。また補給水中には異物が無いことを確認してください。
11. 蓄熱ユニットには防錆剤が付属されています。蓄熱槽内へ給水後に防錆剤を投入してください。
また、蓄熱槽内の水を交換した場合には、再度防錆剤を投入してください。
12. 本システムは蓄熱能力が冷房能力より低くなっています。機器運転時ご注意ください。
暖房負荷が蓄熱ケースでは室内機接続容量を100%以下に選定してください。

適用機種 ISUP5602HLX
FDCP4502HLX1B

形 式 ISU

発行者 名称 要田米 (氷蓄熱ユニット・室外ユニット)
図番 佐々倉

070219 PKC000Z209 訂 符 業 別 1/1