




研品

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3$ 心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が 100m を超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

F	ヒューズ
NF	ノイズフィルター
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
52FL, FH	FM1用電磁接点器
FS	フロートスイッチ
Tr1	トランス
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X1~3, 6	FM用リレー
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1, 2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
CnB~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (口印)
■ 印	閉端接続端子