




適用機種		CLFU50T
形式	CLFU	
名称	室内ユニット	
発行番号	笠原	
図番	06 720 LRC000Z021	
訂符号	1	
業別	1	

注 記

1. フィルタユニットは現地にて取付けてください。取付方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。
 2. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、室内ユニットの送風装置のファンブリーを、フィルタユニットダクト形に付属のファンブリーと交換してください。
(モータブリー、Vベルトは交換不要です。)
- 交換方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。