



注 記

1. フィルタユニットは現地にて取付けてください。取付方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。
2. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、室内ユニットの送風装置のファンブリーを、フィルタユニットダクト形に付属のファンブリーと交換してください。
(モータブリー、Vベルトは交換不要です。)
交換方法は、室内ユニットに付属の据付点検要領書を参照ください。

適用機種

CLFU80T

形式

CLFU

発行者

笠原

名称
フィルタユニット外形図 (OUTLINE)

図番

06 720 LRC000Z022

訂 符

業 別

1 / 1