

4. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、送風機回転数の変更が必要です。プーリー、Vベルトをフィルタユニットに付属のプーリー、Vベルトと交換してください。
5. 空気吸込口を背面側に変更する場合は、背面吸込用い板セット（オプション部品）が必要です。



ASP200HCLT

ASP
形

室内機外形圖 (OUTLINE)

立原 06 720