



記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
SW3-3	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-1	ON 試運転 試運転
SW5-1	OFF 試運転 通常運転
SW5-2	ON 戻設管制種 有効
SW5-3	OFF 戻設管制種 無効

C	電解コンデンサ
CH	クラウンカークスヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA-Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMo1	送風用電動機
F1,2,3	ヒューズ
IPM	インバータリジエントモジュール
L	リアクタ

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉容量 B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ X 本数	電源配線 長さ	アース 太さ
112	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	5.5mm ² X3	34m	φ1.6
140					28m	
160					21m	

注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 室内外接続線は、線長70mまでとさせていただきます。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは2mm²(1.6mm以上)以上です。
 (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の
 ”配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種	FDCXP112CB, 1401CB, 1601CB FDCXP112CB, 1402CB, 1602CB
形式	FDCXP
発行者	笠原
名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	060810 PCA001Z457
訂/符	1/1
業別	1