冷却塔仕様一覧表

項目 / 枠番	冷却能力	入口温度	出口温度	湿球温度	水量	損失水頭	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	散布水ポンプ	電流値 (A)		配管サイズ(A)							補給水圧力	質量 (kg)	
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V		直径×台数	kW×P×台数	50Hz/200V	60Hz/200V	循環水入口	循環水出口	オーバフロー	ドレン	自動給水口	手動給水口	循環水ドレン	MPa	製品質量	運転質量
618555W							5.5x4x5	23.8	21.0	ベルト	φ1800x5	2.2x2x5	9.0	8.8	125x5	125x5	50x5	50x5	20x5	20x5	40x10	0.03~0.3	8830	21430

品番	品名	材料	個数	摘要
1	モータ		5	冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	5	
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	5	
4	上部散水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	10	
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	5組	
6	本体骨組	鉄鋼	5組	溶融亜鉛めっき
7	熱交換器	銅管	5組	
8	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外板	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830Hx650W
11	下部水槽(テーパ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	5	セル間連通型
12	下部フレーム	鉄鋼	5組	溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1	溶融亜鉛めっき
14	散布水ポンプ		5	
15	熱交エア抜きバルブ	青銅	20	
16	エリミネータ	硬質塩化ビニル樹脂	5組	

冷却塔外観色:マンセルN−7



配管廻り詳細図
(S=1:50)









脚プレートボルト穴位置図

(注)

1. 基礎レベルは水平に施工願います.
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、
   その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します.
   配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい.
3. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5(MPa) 以下で使用願います.
4. 基礎ボルトは付属しておりません.

耐震仕様　　水平 9.8(m/s²)　垂直 4.9(m/s²)

低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

番号	製番/内容・理由	年・月・日	製図	設計	調査	承認
	図面来歴					

御注文先	御使用先
図名 冷却塔図	型式 MTC−U625KSW
承認 調査 設計 製図	作図年月日 2007年11月 9日 / 尺度 1:100 / 投影法
三菱重工業株式会社	図番 C−3071043 / REV. 0