



CnA~Z	コネクタ (口印)
F,F202	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (赤一点検表示)
LED・3	表示灯 (緑一マイコン正常表示)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
SM	ステップインモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレステレNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転子エック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源、信号) (口印)
TB2	端子台 (リモコン) (口印)
Thc	リモコン付属センサー
ThR-A	吸込空気センサー
ThR-R1,2,3	熱交センサー

- 記事 1. ---は現地配線を示します。  
 2. TB1は電源線、信号線用端子台、TB2はリモコン線用端子台です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に従ってリモコン用納入仕様書をご覧ください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種 GKP283M8D, 363M8D, 453M8D  
 形式 GK  
 発行者 小林  
 名称 室内機配線図 (WIRING)  
 国番 PHA001Z033  
 訂/付 1/1