

形 式		セット形式 FDRXP404C4	
		室内ユニット FDRVXP404 パネル R-PNC-2AW	室外ユニット FDCXP404C リモコン RC-DX2
電 源		---	200V 3~ 50/60Hz
能力 [最小~最大]	kW	定格冷房 3.6 [1.7~4.0]	中間冷房 1.7
消費電力	kW	0.860	0.330
運転電流	A	2.9	—
運転効率	%	85	—
エネルギー消費効率		4.19	5.15
通年エネルギー消費効率		6.0	
冷暖平均COP		4.16	
定格冷房時の顕熱比		0.87	—
始動電流<最大電流> A		5	< 13 >
外形寸法	本体 mm	348+α × 750 × 635	640 × 800(+71) × 290
高さ×巾×奥行	パネル mm	20 × 864 × 585	—
パネル色 (マンセル)		フラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
製品質量	kg	本体 : 29 ハル : 7.6	45
送風装置	風量	m ³ /min	P急 : 13 急 : 10 強 : 9 弱 : 8
	モータ出力	W	100
	機外静圧	Pa	最小 10 最大 100 リモコンから設定
運 転 音	dB(A)	P急 : 43 急 : 38 強 : 37 弱 : 35	46
圧縮機用電動機出力	kW	—	0.6
補助電熱器	kW	組込不可	—
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ6.35 (7L7) 配管φ6.35x0.8 室外接続φ6.35 (7L7)
	ガス配管	mm	φ12.7 (7L7) φ12.7x0.8 φ12.7 (7L7)
	長さ制限	m	50以内
	高さ制限	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)
冷媒量		R410A 出荷時 1.8kg(室外) 追加量:0.02g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)	
設計圧力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21	
法定冷凍能力	トン	0.35 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	
I Pコード		IPX0	IPX4

室内ユニット外形図	PJG000Z117
電気配線図	PJG000Z131
室外ユニット外形図	PCA001Z676
電気配線図	PCA001Z678
リモコン	PJZ000Z298
使用範囲	PCA001Z683

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格	20A, 30mA, 0.1sec
開閉器容量	30 A
ヒューズ	20 A
電源線太さ	φ1.6x3
配線こう長	20 m
アース線	φ1.6 以上 (M5)
内外渡り線	φ1.6×3
リモコン配線	0.3mm ² ×2心

室内ユニット固定

吊りボルト	M10 x 4本
-------	----------

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵	
最大ヘッド ユニット下面より	850mm以下
ドレン配管	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)

室外ユニット固定

アンカーボルト	M10 x 4本
---------	----------

設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。

室外ユニット 排水

ベース排水穴	φ20 x 5箇所
--------	-----------

- 冷房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2006) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048:2006) 条件により運転した値です。
- 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- 外形寸法室内高さはキャンバスダクト(別売)分が+α されます(外形図参照)。
- ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。
- BEST計算用 室内送風機消費電力 : 0.06kW

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。