



CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1~3	ヒューズ (電源基板)
F1	ヒューズ (ラクリーナ基板)
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
M1,2	グリル自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
SW8-1	SC熱交搭載機制御
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ
WS1,2	昇降ワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDTP714AG, 804AG, 1124AG, 1404AG, 1604AG FDTVP404AG, 454AG, 504AG, 564AG, 634AG FDTVP714AG, 804AG, 1124AG, 1404AG, 1604AG		
形式	FDT	パネル	T-PSCL-3BW
発行者	坪野		
名称	室内機配線図 (WIRING)		
図番	130725	PJF000Z329	訂 符 業 別 1/1