



記号	名称
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
SW7-2	予備
SW7-3	吸込/吹出温度制御切換
SW7-4	圧力設定切換
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(口印)
TB3	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサー
Thi-AF	吹出空気温度センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X2	補助継電器(DC12V)
52X1,51X1	補助継電器(AC200V)
■印	閉端接続子

- 記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2.-----は現地配線を示します。
 3.TBの[A],[B]は信号線用端子台(5V)です。
 4.室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~1.25mm² X2心を使用してください。
 5.リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 6.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	SAF-DXP3503AG, 5003AG, 8003AG, 10003AG		
形式	SAF		
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
山田	図番	PCH000Z407	訂符 業別
200730		B	1/1