



| | |
|--------------|--------------------|
| CF1 | FM1用コンデンサ |
| CNA~Z | コネクタ |
| F | ヒューズ |
| FC | ファンコントローラ |
| FM1 | ファンモータ (サーモ付) |
| FS | フロートスイッチ |
| JSL1 | スーパーリンク (予備) 切換 |
| LED・2 | 表示灯 (緑=マイコン正常表示) |
| LED・3 | 表示灯 (赤=点検表示) |
| NF | ノイズフィルタ |
| SM | ステッピングモータ (電子膨張弁用) |
| SW1 | 室内アドレスNo.10の位 |
| SW2 | 室内アドレスNo.1の位 |
| SW3 | 室外アドレスNo.10の位 |
| SW4 | 室外アドレスNo.1の位 |
| SW5-1 | スーパーリンク自動判定/旧固定 |
| SW5-2 | 室内アドレスNo.100の位 |
| SW6 | 機種容量切換 |
| SW7-1 | 運転チェック・ドレン試運転 |
| TB1 | 端子台 (電源) (口印) |
| TB2 | 端子台 (通信) (口印) |
| Thc | リモコン付塵サーミスタ |
| Thi-A | 吸込空気センサ |
| Thi-R1, 2, 3 | 熱交センサ |
| Tr1 | トランス |
| X1~3,6 | FM1用リレー |
| ■印 | 閉鎖接続子 |
| 52FL, FH | FM1用 電磁接器 |

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
 - 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
 - ・シールド線、太さ0.75mm² を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm² を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm² とし、2000mまで
 - リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

| | |
|---|--------------------|
| 適用機種 | |
| FDUP904FLXAG, 1404FLXAG, 2244FLXAG, 2804FLXAG | |
| 形式 | FDU-F |
| 発行者 | 名称 室内機配線図 (WIRING) |
| 坪野 | 図番 |
| 130725 | PJD001Z387 |
| | 訂/符 業別 |
| | 1/1 |