

適用地域	組合せ室外機に示す。
設置場所 (室内機)	サービスペースを前面1.0m以上取ってください。
室内ユニットの雰囲気温度・湿度	露点温度23℃以下, 相対湿度80%以下
冷房運転 室内機吸込み	湿球温度24℃以下 (室外機使用範囲に示す 冷房使用範囲参照)
暖房運転 室内機吸込み	乾球温度30℃以下 (室外機使用範囲に示す 暖房使用範囲参照)
電源電圧	電圧変動 定格電圧 200V±10%以内
始動時の電圧降下	定格電圧 200Vの15%
電源	2.0mm ² ~3.5mm ²
適合配線	0.75mm ² ~2.0mm ²
リモコン線	0.3mm ² ~2.0mm ²
冷媒配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。
ドレン配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。

次のような場所への設置は行わないでください。

- 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
- 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。
- 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
- 海岸地帯の潮風が直接当たたる場所。
- 煙突の煙がかかるとる場所。

次のような場所への設置は、販売店へご相談ください。

- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。
- カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。

- 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。
- 車両・船舶等移動するものへの設置。
- 積雪の多い所
- 標高1000m以上の場所。
- 洗たく室等 水が掛かる場所。
室内機は水の浸入に対する保護はしてありません。

形 式 F D A S - 3 (T) L X

発行者	名称	使用範囲
佐々倉	図番	SPECIFICATION
'07.10.19.	訂	符
PAA001Z999		葉別
		1/1