



CNB~Z	コネクタ
F200~203	ヒューズ
FM1	ファンモータ
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ルーバモータ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサ
Th1-R1,2,3	熱交センサ
X4	LM用リレー

記事

- は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコンを別の場所に設置する場合、またはリモコンを複数 (親・子) 使用する場合。
  - ① リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>×2心を使用してください。  
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
  - ② リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDFVXP504AG, 634AG, 804AG, 1124AG FDFVXP1404AG, 1604AG	
形式	FDF	
発行者	坪野	
名称	室内機配線図 (WIRING)	
図番	130725	PG A000Z821
訂入符		業別
		1/1