



CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (リモコン) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1~3	熱交センサ

ワイヤレス受信器

LED2	表示灯 (黄-運転)
LED3	表示灯 (赤-点検1)
LED6	表示灯 (黄-タイマ)
LED8	表示灯 (赤-点検2)
SW	バックアップスイッチ (運転/停止)

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm²x2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. ワイヤードリモコンを接続する場合、ワイヤレス受信器、LEDは作動しません。

適用機種	FDKVXP403AG, 453AG, 503AG, 563AG, 633GAG		
形式	FDK	◎	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
坪野	図番	訂符	業別
130725	PHA001 Z082		1/1