



CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA～Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
SW5,8	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁(ヒートポンプ機のみ)
△印	ファストン端子

記号	名称
SW5-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化 OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW5-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW5-3	ON 試運転ON/OFF ON OFF 試運転ON/OFF OFF
SW5-4	ON 試運転 冷/暖 暖房 OFF 試運転 冷/暖 冷房

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		太さ	ネジ
40～63	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×2	22m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5

※室内機がダクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		太さ	ネジ
40～56	30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	30A	φ2.0mm×2	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
63						20m			

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種 FDCVP404HKAG, 454HKAG, 504HKAG, 564HKAG, 634HKAG
FDCVP404HKAG, 454HKAG, 504HKAG, 564HKAG, 634HKAG
FDCXP404HKAG, 454HKAG, 504HKAG, 564HKAG, 634HKAG
FDCXP404HKAG, 454HKAG, 504HKAG, 564HKAG, 634HKAG
FDCXP404CKAG, 454CKAG, 504CKAG, 564CKAG

形式 FDC

発行者 坪野

名称 室外機配線図(WIRING)

図番 PCA001Z738

訂/符 業別 1/1

130725