



CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1~3	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM1,2	ルーバモータ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プル-ラール機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
SW8-1	SC熱交搭載機制御
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサ
Th1-R1,2,3	熱交センサ

- 記事 1. — は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
 3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTSVXP404AG, 454AG, 504AG, 564AG FDTSVXP634AG, 714AG, 804AG		
形式	FDTS	パネル	TS-PSA-3AW
発行者	坪野		
名称	室内機配線図(WIRING)		
図番	PJC001Z378	訂	業別
130725			1/1