



記号説明

記号	名称
CFi1,2	FMi用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FMi1,2	ファンモータ(サーモ付)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
Thc	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子
52FL,FH	FMi用電磁接触器

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDEP2243AG, FDEVP2243AG, FDEVXP2803AG		
形式	FDE		
発行者	稲葉	名称	室内機配線図(WIRING)
200617	PF C000Z086	訂符	A
		業別	1/1