



記号説明

記号	名称
CF1,2	FM用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FH	電流ヒューズ
FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
Hd	結露防止ヒータ
JSL1	スーパーリンク(予備) 切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)
TB2	端子台(通信)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1, 2, 3	熱交センサ
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	結露防止ヒータ用リレー
■印	閉端接続子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は、
- シールド線、太さ0.75mm<sup>2</sup>を使用する場合は1500mまで
  - シールド線、太さ1.25mm<sup>2</sup>を使用する場合は1000mまで
  - シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm<sup>2</sup>とし、2000mまで
4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 2点鎖線内(※1印)の回路はドレンアップキット(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	GESP804M1B, 1404M1B	
形式	GES	
発行者	千賀 室内機配線図(WIRING)	
170929	PF S000Z009	訂符業別 A 1/1