

## 冷蔵冷凍ユニット 耐塩害処理仕様書

### 耐塩害処理仕様書

対象製品	セパレート型冷蔵冷凍ユニット 室外ユニット ( PUA08L9-CS、PUA11L9-CS、PUA15L9-CS PUA08H9-CS、PUA11H9-CS、PUA15H9-CS )	仕様	JRA 耐塩害仕様
適応箇所	素材	塗装仕様	
外装カバー（外箱）	溶融亜鉛メッキ鋼板	アクリル系樹脂焼付塗装（40μm）	
底ベース（足部）	溶融亜鉛メッキ鋼板	----- 1100W以下	
		アクリル系樹脂焼付塗装（40μm）	
熱交換器	銅パイプ、アルミ	ポリウレタン樹脂塗装（20μm）（青色）	
ファンモータ	クロムフリー鋼板	アクリル系塗料塗装（無色）	
配管ロウ付部	リン銅ロウ	アクリル系塗料塗装（無色）	
注記1. ネジ穴、端面部、コーナ部及び板金が重なる部分で、直接露出しない板金部等の塗膜厚さは、露出部の塗膜より薄くなります。 2. 製品改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。			

【注記】

1. 本仕様は、JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」内の耐塩害仕様に基づいていますが、本仕様品を使用した場合でも下記のような配慮が必要です。
  - (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること。  
(波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。)
  - (2) 外装カバーに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮すること。  
(例えば日除け等を取付けない。)
  - (3) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行うこと。
  - (4) 据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修すること。
  - (5) 機器の状態を定期的に点検すること。  
(必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。)
  - (6) 基礎部品の排水性を確保すること。

適用機種	PUA08H9-CS、PUA11H9-CS、PUA15H9-CS PUA08L9-CS、PUA11L9-CS、PUA15L9-CS		
形式	PUA	☉	
発行者	名称	耐塩害処理仕様 (SPEC, SURF. TREAT.)	
坪野	図番	訂符	業別
150220	LRK000Z047	1	1