


電源
200V~50/60HZ



記号	名称
CF1	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
F	ヒューズ
FC	ファンコントローラ
FM1	送風用電動機
JSL1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤・点検表示)
NF	ノイズキラー
RH1	湿度コントローラ(現地手配品)
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック
TB	端子台(口印)
Thc	リモコン付屋サームスタ
Th1-A	吸込空気センサ
Th1-AF	吹込空気センサ
Th1-R1	熱交センサ(赤・Uベンド)
Th1-R2	熱交センサ(黄・キャピラリ)
Th1-R3	熱交センサ(黒・ガスヘッド)
Tr1	トランス
V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
X1~3,6	FM用リレー
XR10	オプション出力用リレー
■印	閉端接続子
49F1	FM1用インターナルサーモ
52F	FM用電磁接触器
52X3,4	補助継電器

記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2.-----は現地配線を示します。

3.TBの[A],[B]は信号線用端子台(DC 5V)です。

4.室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は、

- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
- ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで

5.リモコン配線は0.3mm²X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

6.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDWUP1404LX		
形式	FDWU		
発行者	千賀	名称	室内機配線図(WIRING)
160311	PGC000Z399	訂符	1/1