



FM11	ファンモータ(サーモ付)
CF11	FM11用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
Tr I	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台(○印)
FH	電流ヒューズ
Tf	温度ヒューズ

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm² X3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mmを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
4. 手元開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用(シングル機)

機種	内外接続線
	太さX本数
P401~P801	φ1.6mmX3

機種	漏電遮断機		手元開閉器		配線用遮断機		電源配線	
	定格電流		開閉器容量		定格電流		太さX本数	こう長
单相	P401~P561		15A		15A		φ1.6mmX2	20m
三相	P401~P561		15A		15A		φ1.6mmX3	41m
	P631~P801		15A		15A			32m

適用機種		FDRP401,451,501,561 FDRP631,711,801	
形式	FDRP	⊕ ⊖	
発行者	長谷川	名称	室内機配線図(WIRING)
03.414	PJR001Z589	図番	訂 符 業 別 1/1