



記号	名称	記事種
CND	外気処理出力	※1
CNI	ファン異常入力	※1
CNT	遠方監視入出力	※1
CNZ	遠方入力	※1
F	ヒューズ	
FM	ファンモータ	
LED-2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)	
LED-3	表示灯 (赤-点検表示)	
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)	
SW1	室内アドレスNo.10の位	
SW2	室内アドレスNo.1の位	
SW3	室外アドレスNo.10の位	
SW4	室外アドレスNo.1の位	
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定	
SW5-2	室内アドレスNo.100の位	
SW6-1~4	機種設定	
SW7-2	床置形16・20HP設定	
TB1	端子台 (電源) (口印)	
TB2	端子台 (通信) (口印)	
ThC	リモコン付属サーミスタ	
Thi-A	吸込空気温度センサ	
Thi-R1	熱交センサ (赤・Uバンド)	
Thi-R2	熱交センサ (黄・キャピラリ)	
Thi-R3	熱交センサ (ガスヘッダ)	
Tr1	トランス	
X1~3,6	FM用リレー (PWB)	
XR1~5,10	オプション出力用リレー	※2
■印	閉端接続子	
51F	FM用過電流継電器	
52F	FM用電磁接触器	
51FX	過電流用リレー (異常表示用)	

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内機間接続線 (信号線) は、シールド線を使用してください。シールド線は両端接地としてください。
 太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
 4. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 5. ※1入出力信号の詳細仕様は技術資料を参照ください。
 6. ※2印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。

適用機種	GFP1405TM1 GFP2245TM1 GFP2805TM1		
形式	GFP		
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
加藤	図番	PAA002Z438	
190131	訂	符	業別
	1	1	1