



記号説明

CNB~Z	コネクタ
F200~203	ヒューズ
FMi	ファンモータ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
PIS	人感センサ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thr-A	吸込空気温度センサ
Thr-R1,2,3	熱交温度センサ
X4	LM用リレー
■口印	閉端接続子

記事

- は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
- 室内外接続線は、室外ユニットの配線図をご覧ください。
- リモコンを別の場所に設置する場合、またはリモコンを複数(親・子)を使用する場合。
 - ①リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ②リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
- 5.2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	FDFKP565S, 1125S, 1605S		
形式	FDF		
発行者	山田	名称	室内機配線図(WIRING)
190310	図番	PGA000Z837	訂符 業別 1/1