



FM1	ファンモータ(サーモ付)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ(簡易クリーン機構)
Tr1	トランス
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnB~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
F	ヒューズ

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、<客先納入仕様書>中の"リモコン"の項目をご覧ください。

適用機種	FDKP401A, 451A, 501A, 561A, 631A		
形式	F DK	Ⓜ	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
笠原	図番	訂 刊	業 別
041115	PHA000Z862	1/1	1/1