



FMi	ファンモータ (サーモ付)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
Trl	トランス
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属センサー
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnB~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (○印)
F	ヒューズ

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。  
やむを得ない場合シールド線を使用してください。  
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	FDKP401, 451, 501, 561, 631		
形式	FDK	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
長谷川	図番	03 422 PHA000Z788	訂符 業別 A 1/1