



記号	内容		
	機種	P22,28	P36,45,56
A	冷媒ガス側配管	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)	
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)	
D1	電源線取入口		
D2	リモコン線・通信線取入口		
F	吊りボルト	M10又はM8	
H	吹出分岐ダクト接続口	φ125	
J	点検口	450X450	




隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

点検口設置位置 (注(2)参照)



リモコン (別売品)



注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。

(2) このユニットは、システム天井用に設計されています。

もし、システム天井以外に据付ける場合は、制御箱側に点検口を設置してください。

D1

適用機種	FDTCP225LXA, 285LXA, 365LXA, 455LXA, 565LXA		
形式	FDTC	パネル	TC-PSAE-5BW
発行者	名称 室内機外形図 (OUTLINE)		
稲葉	図番	PJF000Z709	訂符 業別 1/1
200122			