



FM1	ファンモータ (サーモ付)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
Trl	トランス
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
SW9-3	応急運転
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnH~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (○印)
F	ヒューズ
LED1	7セグ表示器 (点検用)
LED3	表示灯 (緑-運転)
LED5	表示灯 (黄-タイマー/点検)
SW	バックアップスイッチ (運転/停止)

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

適用機種	FDKNVP401A, 451A, 501A, 561A		
形式	FDKNV	④	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
笠原	図番	訂/符	頁別
041115	PHA000Z869	1/	1/1