



記号説明

記号	名称
CF1,2	FMI用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FH	電流ヒューズ
FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
Hd	結露防止ヒータ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プル-ラール機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気温度センサ
ThI-R1, 2, 3	熱交温度センサ
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	結露防止ヒータ用リレー
■印	閉端接続子

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内(※1印)の回路はドレンアップキット(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	FDESZVP1404B		
形式	FDES		
発行者	坪野	名称	室内機配線図(WIRING)
170325		図番	PF S000Z022
		訂符	A
		業別	1/1