


耐重塩害仕様/エクシードハイパー機/ハイパーインバーター機シリーズ室外ユニット仕様書

形式	FDC	ヒーポン… ZSP405HKA, ZSP455HKA, ZSP505HKA, ZSP565HKA, ZSP635HKA VSP405HKA, VSP455HKA, VSP505HKA, VSP565HKA, VSP635HKA ZSP405HA, ZSP455HA, ZSP505HA, ZSP565HA, ZSP635HA VSP405HA, VSP455HA, VSP505HA, VSP565HA, VSP635HA
部 品 名		
外板	塗装用亜鉛メッキ鋼板+塗装 (総合塗膜厚さ50μ以上) 下塗:カチオン電着塗装, 上塗:ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色 スタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1近似)	
底板	Zn-Al-Mg合金メッキ鋼板+塗装 (総合塗膜厚さ50μ以上) 下塗:カチオン電着塗装, 上塗:ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色 スタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1近似)	
ファンガード	プラスチック	
ファン	プラスチック	
ファンモータ	亜鉛メッキ鋼板+プラスチック+防錆剤塗布	
モータベース	外板と同じ	
熱交換器	フィン	高耐食仕様プレコートアルミ (青色)
	配管	銅管+防錆剤塗布
	側板	亜鉛メッキ鉄板+防錆剤塗布
圧縮機	銅管・銅管+焼付塗装+防錆剤塗布	
レシーバ	銅管+防錆剤塗布	
基板	全ての基板 紙フェノール銅張積層板+防湿剤塗布	
電装品箱	プラスチック 板金部は外板と同じ	
仕切板	外板と同じ	
操作弁ブラケット	外板と同じ	
ネジ	外側	ステンレス+ニッケル処理+粉体塗装 鋼+ジオメット処理
	内側	ステンレス+酸化皮膜化処理
他 (機能品, 銘板など)	標準機と同じ	

記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。
- 左表にて___下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
- 据付時のご注意
 - 建物の風下や軒下等に設置してください。
 - 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
 - 水はけのよい場所に設置してください。
 - 据付時についた傷は補修してください。
 - 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時のご注意
シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種	エクシードハイパー/ハイパーインバーター		
形式	FDC		
発行者	名称	耐重塩害仕様	
稲葉	図番	PCA001Z914	訂符 葉別 1/1
210324			