三菱重工

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | | | | — | 200V 単相 50/60Hz |
| 冷房 | 能力 | | | kW | 5.6 |
| | 定格消費電力 | | | kW | 0.090 |
| | 定格運転電流 | | | A | 0.60 |
| | 顕熱比 | | | — | 0.71 |
| 暖房 | 能力 | | | kW | 6.3 |
| | 定格消費電力 | | | kW | 0.090 |
| | 定格運転電流 | | | A | 0.60 |
| 室内ユニット | 外形寸法 高さ×幅×奥行 | 製品 | | mm | 280 × 750 × 635 |
| | | 梱包 | | mm | 325 × 917 × 736 |
| | 重量 | | | kg | 29 |
| | 送風装置 | ファンタイプ×個数 | | — | シロッコファン × 1 |
| | | 風量 | 冷房 | m3/min | P急:13 急:10 強:9 弱:8 |
| | | | 暖房 | | P急:13 急:10 強:9 弱:8 |
| | | 機外静圧 | | Pa | 定格 100 最小:10 最大:200 |
| | | モータ出力 | | W | 100 |
| | 運転音 | 音響パワーレベル | 冷房 | dB(A) | P急:66 急:61 強:59 弱:56 |
| | | | 暖房 | | P急:66 急:61 強:59 弱:56 |
| | | 音圧レベル | 冷房 | dB(A) | P急:40 急:35 強:33 弱:30 |
| | | | 暖房 | | P急:40 急:35 強:33 弱:30 |
| | 補助電熱器 | | | W | 取付不可 |
| | エアフィルター | | | — | 現地調達<br>— |
| | 風向調整 | 左右方向 | | — | — |
| | | 上下方向 | | — | — |
| | ドレンパン | | | — | 発泡PS＋エポキシ樹脂 |
| | IPコード | | | — | IPX0 |
| | 付属品 | 平座金、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ<br>取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ | | | |
| 冷媒 | | | | — | R32 |
| 冷媒配管 | サイズ | 液側 | | mm | φ6.35 |
| | | ガス側 | | mm | φ12.7 |
| | 接続方法 | 液側 | | — | フレア/ねじ接合継手 |
| | | ガス側 | | — | フレア/ねじ接合継手 |
| 設計圧力 | | | | MPa | 4.15 |
| 保護装置 | ファンモータ：マイコン式過負荷保護<br>フロートスイッチ，凍結防止サーモ | | | | |
| 据付け | 固定 | 吊りボルト | | — | M10 x 4本<br>吊りボルト長さが長くなる場合は、<br>耐振補強を実施してください。 |
| | 排水 | ドレンポンプ | | — | ドレンポンプ内蔵 |
| | | 最大ヘッド | | — | ユニット下面から850mm以下 |
| | | ドレン配管 | | — | VP25 (I.D.25,O.D.32) |
| | ※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、<br>別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 | | | | |
| 接続可能室外ユニット | | | | — | ビル空調マルチ 1LXZシリーズ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| リモコン | 形式 | | — | RC-DX3D,RC-DX3F |
| | 設定温度 | 冷房・ドライ | ℃ | 18～30 |
| | | 暖房 | ℃ | 18～30 |
| パネル | 外観 | 形式 | — | — |
| | | パネル色 | — | クロメートフリー鋼板 |
| | | マンセル(近似値) | — | — |

【注意事項】
(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)リモコンRC-DX3D,RC-DX3Fから機外静圧設定を行ってください。
吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。
(5)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定(P28-56)

| 必要な機外静圧 (Pa) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リモコンの設定 (Pa) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

| オプション | 形式 | 図面 |
|---|---|---|
| ワイヤレスキット *1 | RCN-KIT4 | PJZ000Z322 |
| コンパクトリモコン | RCH-D3 | PJZ000Z271 |
| 人感センサキット | LB-KIT2 | PJZ000Z340 |
| 丸ダクト交換キット | U-UM-2A | PJG000Z217 |
| 冷媒検知警報器 | RLD-KIT | PJZ000Z377 |
| 安全遮断弁 | SV-KIT-S1, L1 | PJZ000Z375 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

| 図面 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 吹出口仕様 | 標準 | 丸ダクト | — | — |
| | 外形図 | PJG000Z831 | PJG000Z835 | — | — |
| | 電気配線図 | PJG000Z838 | PJG000Z838 | — | — |
| | リモコン | PJZ000Z378,PJZ000Z390 | | | |
| | — | — | | | |
| | 使用範囲 | PJG000Z105 | | | |

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　高静圧ダクト形

| 形式 | FDUP561LXZ | RoHS指令対応 |
|---|---|---|

| 発行者 | 名称 | 台数 | 記号 |
|---|---|---|---|
| 松本 | 仕様一覧表 | | |
| 図番 | PJG000Z829 - 06 | 訂符 | B |
| 261027 | | | |