



FM11,2	ファンモータ(サーモ付)
CF11,2	FM11,2用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッド)
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
ThC	リモコン付属サーミスタ
LED・1	表示灯(赤-点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	グリルヒータ用リレー
Hd	グリルヒータ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
TB	端子台(○印)
CnA~Z	コネクタ(□印)
■印	閉端接続子

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
 2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。
 3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は 0.75~2mm² x2心(A, B)を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm² x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
 <客先納入仕様書>中の"リモコン"の項目をご覧ください。

適用機種		GES P1401M7	
形式	GES	☉ ☐	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
笠原	図番	訂符	業別
041210	PFA003Z436	1	1