



記号	名称	備考
MC	電動機 (圧縮機用)	
MF	電動機 (送風機用)	
52C	電磁接触器 (圧縮機用)	
52FE	電磁接触器 (送風機用)	
CH	クランクケースヒータ	
63H	高圧遮断装置	
CT1, 0-S	変流器 (電流検出用)	
PWB	プリント板	
TR	トランス	
TB1, 2	端子台	
PF1, 2	ヒューズ (圧縮機用)	
PF3-5	ヒューズ (送風機用)	
EF1, 2	ヒューズ	プリント板
BS	押ボタンスイッチ	
VR	可変抵抗器 (温度調節用)	
THM1	サーミスタ (感込用)	
THM31	サーミスタ (凍結用)	
THM51	サーミスタ (圧縮機上用)	
LED1-3	表示灯	
CS	スイッチ (運転切替用)	
RSW	スイッチ (複数運転号機設定用)	ロータリスイッチ
DSW3	スイッチ (容量設定用)	4極
DSW6	スイッチ (送風機容量)	3極
DSW8	スイッチ (補助機能設定用)	8極
DSW9	スイッチ (補助機能設定用)	8極
DSW12	スイッチ (補助機能設定用)	8極
GN1	コネクタ (ルームサーモ暖房用)	
GN2	コネクタ (デマンド圧縮機強制停止用)	
GN3	コネクタ (ルームサーモ冷房用)	
GN4	コネクタ (遠方発停用)	
GN5	コネクタ (冷房信号・冷房サーモオン信号表示用)	
GN6	コネクタ (運転信号表示用)	
GN7	コネクタ (警報信号表示用)	
GN8	コネクタ (暖房サーモオン信号表示用)	
THM4	コネクタ (リモートセンサ用)	
Si, 2	手元開閉器または電流遮断器	不付
H	電気加熱器	不付
52H	電磁接触器 (電気加熱器用)	不付
26H	過熱防止用サーモスタット (電気加熱器用)	不付
PF	電力用温度ヒューズ (電気加熱器用)	不付
FH	温度ヒューズ (電気加熱器用)	不付
52FT	電磁接触器 (クランクタワー送風機用)	不付

- 注 記**
1. 図中破線部分は、現地工事区分を示します。
 2. 図中破線部分で示す部品は顧客先手配部品であり、本体には付属しません。
 3. 図中 部分は、プリント板を示します。
 4. 図中 は、端子台の端子記号を示します。
 5. 図中 は端子台の端子を はプリント板のコネクタを示します。
 6. 電気加熱器を使用する場合は、プリント板コネクタPCN8の間に電気加熱器設置装置 [FH] と [26H]、PCN9に電気加熱器用電磁接触器 [54H] のコイルを各々接続してください。
 7. クランクタワーを使用する場合は、下記の順序により配線変更してください。(図1参照)
 - (イ) ボンプを運転した後にはクランクタワー用送風機が運転できるようにそれぞれの電磁接触器をインターロックしてください。
 - (ロ) 操作回路用端子台の①から②に至る配線を外してこの間にクランクタワー送風機用電磁接触器の補助接点 (52FT) の回路を接続して圧縮機とクランクタワーをインターロックしてください。
 - (ハ) 1台のクランクタワーで2台以上のパッケージエアコンディショナを運転する場合はおのおのエアコンディショナで上記配線を行ってください。(図1参照)



- 改造時のご注意**
1. ルームサーモスタットを使用される場合は、動作範囲が
 - 1. 5℃以上で且チャタリングの発生しない品を
 - 選定してください。
 2. 保護装置が働いた場合に、自動的に再起動する回路は絶対に避けてください。

317T159658

適用機種	DPP160T, 250T, 315T		
形式	DPP		
発行者	千賀	名称	配線図
	170531	国番	PRA000Z305
		訂符	1/1