



| 配線用しや断器 | |
|---------|-------|
| 形式 | 容量(A) |
| VP63HD3 | 30 |
| VP80HD3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| CM | 圧縮用電動機 |
| FMo1,2 | 送風用電動機(サーモ付) |
| CH | クランクケースヒータ |
| CFo1,2 | FMo用コンデンサ |
| 52X1 | 補助継電器(FMo2用) |
| 52X2 | 補助継電器(CH用) |
| 52X3 | 補助継電器(20S用) |
| 52X4 | 補助継電器(SV用) |
| 52X8 | 補助継電器(DCリレー用) |
| 52X9 | 補助継電器(FMo(Hi)用) |
| 52X10 | 補助継電器(FMo(Lo)用) |

| | |
|-------|-------------------|
| 52X11 | 補助継電器(FMo(UHi)用) |
| 63L | 高圧圧力開閉器(制御) |
| 63L | 低圧圧力開閉器(制御) |
| 20S | 四方切換電磁弁 |
| SM | ステッピングモータ(電子膨張弁用) |
| SV | バイパス電磁弁(制御) |
| F1,2 | ヒューズ(250V 20A) |
| LED1 | 表示灯(赤-点検表示) |
| LED2 | 表示灯(緑-マイコン正常表示) |
| 7セグ1 | 1の位 |
| 7セグ2 | 10の位 |

| | |
|-------|----------|
| 7セグ3 | 100の位 |
| CT | 電流センサ |
| Tho-R | 熱交センサ |
| Tho-D | 吐出管センサ |
| Tho-A | 吸込空気センサ |
| Tho-H | ドーム下センサ |
| SW3,6 | 現地設定スイッチ |
| CnA~Y | コネクタ(口印) |
| TB | 端子台(口印) |
| △印 | ファストン端子 |

- 記事
1. ----- は現地配線を示します。
 2. 室内外接続線太さと本数 2mm² x 3本。

| | |
|---------------------|-------------------|
| 適用機種 | |
| FDCVP63HD3, VP80HD3 | |
| 形式 | FDCVP |
| 発行者 | 名称 室外機配線図(WIRING) |
| 北川 | 図番 |
| 0012 5 | PCA001Z202 |
| 訂 | 符 |
| 準 | 別 |
| 1 | |