



注 記

1. 冷媒配管、ドレン配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. フィルタユニットは別梱包です。現地に取付けてください。
4. フィルタユニットダクト形を取付ける場合は、送風機回転数の変更が必要です。プーリ、Vベルトをフィルタユニットに付属のプーリ、Vベルトと交換してください。

適用機種	ASP50HCLT
形式	ASP
発行者	名称 室内機外形図 (OUTLINE) 笠原 図番 06 720 LRC000Z007
訂 符	1 / 1